

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02433  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388074  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Свободные технологии". Адрес: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, оф. 425. ОГРН: 1047796718056. Телефон (495)510-66-00, факс (495)510-66-00.  
(наименование и место нахождения заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Свободные технологии". Адрес: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, оф. 425. ОГРН: 1047796718056. Телефон (495)510-66-00, факс (495)510-66-00.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Шкафы управления (компоненты приборов приемно-контрольных пожарных и приборов пожарных управления), модификации согласно приложения (бланк № 0534080), ТУ 4371-001-74639730-13. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)

43 7190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 раздел 7.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 2656-С/ТР от 22.04.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2115-АП от 12.01.2014 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 03.10.2013 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 24.04.2014 по 23.04.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ25.В.02433

(обязательная сертификация)

ТР 0534080

(учетный номер бланка)

Модификации шкафов управления (компонентов приборов приемно-контрольных пожарных и приборов пожарных управления), ТУ 4371-001-74639730-13:

Структура условного обозначения шкафа управления А-BCDEFG

А. Буквенное обозначение серии шкафа управления:

- FFG - Шкафы управления пожарными насосами, вентиляторами, клапанами

В. Тип оборудования:

- PM - насос;

- FN - вентилятор;

- VL - клапан.

С. Количество, шт:

- PM - от 1 до 10;

- FN - от 1 до 10;

- VL - от 1 до 32.

Д. Напряжение питания:

- PM/FN/VL - М - 1х220 В;

- PM/FN/VL - Т - 3х380 В;

- VL - А - 24 В АС;

- VL - D - 24 В DC.

Е. Мощность оборудования;

- PM - до 160 кВт;

- FN - до 90 кВт;

- VL - до 11 кВт;

Ф. Идентификатор наличия преобразователя частоты

- для PM - FC

Г. Характеристики оборудования.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий